

写真報告書

現場名	野田宏忠	様邸	撮影日	'08年 6月 11日
-----	------	----	-----	-------------




現場全景

敷地奥より撮影



防水シート軒桁迄施工

軒桁から折り返しあり




防水シートの重ね幅

上下重ね幅: 100mm以上

写真報告書

現場名	野田宏忠	様邸	撮影日	'08年 6月 11日
-----	------	----	-----	-------------



開口部廻りの防水処理

防水シート裏防水テープ施工済



防水シート貫通部の防水処理

防水テープ処理



バルコニー笠木天端と壁との取合い部の防水処理

取合い部:防水テープ処理